

PRODUCT KAART

Formulier overeenkomstig regeling

CDR 811/2013 & CDR 812/2013

Productsoort: Zonne-energie-installatie

Datum: 5-9-2024

Leverancier: TrendyEco
Typenaam: 3x SCM30-01 + SKS-2W-
1000L 120mm greenline
Type Boiler: Hygiëne boiler voor CV & TW
Meldcode: KA27802

Collector(en)

$A_{sol} =$ 8,46 m²
 $\eta_{col} =$ 58 %

Apertuuroppervlak van de collector(en)
Collector efficiëntie

Warmwatertank

Energieklasse: C
S = 140 W
Vnom = 951 L
Vnom = 0,951 m³
Locatie = binnen

Energie-efficiëntieklasse van het opslagvat
Warmhoudverlies warmwatertank
Warmwatertank volume in liters
Warmwatertank volume in m³

Resultaten SolCal 2017

Qnonsolar(L) = 301 kWh
Qnonsolar(XL) = 691 kWh

Warmtebijdrage naverwarmer systemen L
Warmtebijdrage naverwarmer systemen XL

Pomp

Solpump = 10 W
Solstandby = 1 W
Qaux = 29 kWh

Energieverbruik solarpomp
Energieverbruik solarpomp in stand-by-stand
Jaarlijks supplementair elektriciteitsverbruik

